

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG AN QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
(Kiểm tra chuyên đề theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/01/2019)

Hội 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại: **Kho hàng - Công ty TNHH SXTM Dịch vụ trang trí nội thất Hoàn Cầu.**

Địa chỉ: Lô B4 - Đường K1 - Khu công nghiệp Cát Lái - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Chức vụ: Đội trưởng - Cấp bậc: Trung tá.
1. Ông Đào Hồng Khanh - Chức vụ: Phó Đội trưởng - Cấp bậc: Thiếu tá.
2. Ông Trần Mạnh Hùng - Chức vụ: Cán bộ - Cấp bậc: Trung úy.

Đã tiến hành kiểm tra đối với: **Kho hàng - Công ty TNHH SXTM Dịch vụ trang trí nội thất Hoàn Cầu.**

Đại diện cơ sở là ông: Kiều Minh – Chức vụ: Giám đốc

Tình hình kết quả kiểm tra như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 2 về kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; khu vui chơi giải trí tập trung đông người nhằm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận; đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở, ghi nhận:

I/ Phần trình bày của cơ sở:

Lãnh đạo công ty duy trì thực hiện nghiêm túc công tác bảo quản, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC đảm bảo hoạt động tốt; tổ chức lực lượng bảo vệ, thường trực PCCC 24/24.

II/ Phần kiểm tra hồ sơ:

Đã lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC, thành phần hồ sơ đảm bảo theo điều 3 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an; hồ sơ được bổ sung, cập nhật thường xuyên.

III/ Phần kiểm tra thực tế:

- Điều kiện về ngăn cháy, chống cháy lan: Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, khoảng cách an toàn PCCC giữa các công trình đảm bảo yêu cầu quy định.

- Điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy: đường giao thông nội bộ thông thoáng, đảm bảo chiều cao thông thủy, các phương tiện chữa cháy thể tiếp cận cơ sở dễ dàng; nguồn nước chữa cháy được bổ sung nước thường xuyên.

- Điều kiện thoát nạn: các cửa thoát nạn xung quanh nhà kho không bị chèn, khóa và sắp xếp hàng hóa cản trở; hành lang, cầu thang, lối thoát nạn khu vực nhà văn phòng thông thoáng, đảm bảo; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn trên lối thoát nạn hoạt động bình thường.

- Hệ thống, phương tiện PCCC:

+ Hệ thống chữa cháy tự động Spinkler, hệ thống chữa cháy trong nhà được duy trì áp lực nước chữa cháy đảm bảo yêu cầu. Phun thử 01 lăng B từ hệ thống chữa cháy trong nhà nhận thấy áp lực nước chữa cháy đầu lăng đảm bảo.

+ Kiểm tra thử nghiệm xác suất 03 đầu báo cháy lắp đặt tại khu vực nhà văn phòng, 01 cặp đầu báo cháy Beam tại khu vực nhà kho nhận thấy hệ thống báo cháy hoạt động tốt, chuông kêu to, rõ.

+ Các bình chữa cháy được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo qui định.

- Hệ thống điện lắp đặt tại nhà kho được khống chế chung bằng Aptomat tự động bố trí phía bên ngoài nhà kho, đảm bảo yêu cầu theo điều 6.3 - TCVN4317-86; dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện, đầu nối chắc chắn, kín, đi trong các ống nhựa, âm tường, các thiết bị điện, bóng điện bố trí cách xa các chất, vật liệu cháy được. Tại thời điểm kiểm tra hệ thống điện chưa có dấu hiệu mất an toàn.

- Hàng hóa sắp xếp, bố trí tại kho hàng có lối đi lại ngang, dọc với chiều rộng lối đi khoảng 1.0m, bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, không cản trở lối thoát nạn.

- Đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC đã hết; lực lượng PCCC tại chỗ có phân công lực lượng thường trực 24/24, biết thao tác vận hành hệ thống phương tiện PCCC đã trang bị.

IV/ Phần kiến nghị:

1. Lãnh đạo cơ sở phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ 01 lần/năm, theo điều 12 Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

(Thực hiện trong năm 2019)

2. Lãnh đạo cơ sở phải cử nhân viên trong Đội PCCC cơ sở tham gia tập huấn để được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, theo điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

(Thực hiện khi có thông báo của Công an Quận 2)

3. Lãnh đạo cơ sở phải tiếp tục duy trì thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; tăng cường bố trí lực lượng thường trực trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thường xuyên tuần tra để phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh.

(Thực hiện nghiêm túc)

Yêu cầu lãnh đạo cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các sự cố cháy nổ tại cơ sở.

Biên bản được lập xong hồi 15 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2019, gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.



Hiền Minh
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký tên, đóng dấu)

Trương tá Nguyễn Việt Hà